

Мингазовой Л.М.



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Сахалинской области

**ОХИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

ул. Карла Маркса, 27, г. Оха,
Сахалинская область, Россия, 694490

Директору МБОУ «СОШ № 5»
г. Охи

Мингазовой Л.М.

ул. Советская, д. 9, г. Оха

sshkola5@shkola5okha.ru

11.03.2024 № 7-56-2024/Прдп59-24-20640011

на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Охинской городской прокуратурой, во исполнение указания прокуратуры области от 07.02.2024 № 17/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о выборах Президента Российской Федерации», проведена проверка исполнения требований противопожарного на избирательном участке № 118, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) под первичными мерами пожарной безопасности понимается реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

В силу статьи 20 Закона № 69-ФЗ нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Согласно статьи 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

Охинская городская прокуратура
№ 7-56-2024/Прдп59-24-20640011 *Л.М.*

- разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР РФ № 1479), которыми установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

В ходе проверки помещения по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. Советская, д. 9 МБОУ СОШ № 5 г. Охи им. А.В. Беляева (УИК № 118) с 10:40 по 10:55 06.02.2024, выявлены следующие нарушения противопожарного законодательства:

1) Не реже одного раза в квартал не проводится эксплуатационно-техническое обслуживание противопожарных дверей, расположенных на объекте защиты. (Основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 5 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.6.3 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»);

2) На объекте защиты не обеспечено наличие устройств, для самозакрывания противопожарных дверей. (Основание: пункт 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 8 ст. 88 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1.5.10 ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля»).

Выявленные нарушения противопожарного законодательства являются недопустимыми, поскольку создают угрозу для жизни и здоровья лиц,

посещающих избирательный участок, в связи с чем требуют принятия комплекса мер для исключения подобных нарушений и нуждаются в принципиальной оценке с Вашей стороны с применением мер дисциплинарного воздействия к должностным лицам, допустившим нарушения.

Причинами и условиями, способствующими выявленным нарушениям, является несоблюдение требований действующего законодательства.

Руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять действенные меры к устранению отмеченных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. О месте и времени рассмотрения представления заблаговременно уведомить городскую прокуратуру для обеспечения участия сотрудника прокуратуры при рассмотрении представления

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению выявленных нарушений сообщить в Охинскую городскую прокуратуру в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Заместитель городского прокурора

Н.Е. Куранов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 59794121F776A6CA03C9D2966964D9B0
Владелец Куранов Никита Евгеньевич
Действителен с 30.11.2023 по 22.02.2025