

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«17» августа 2023 г., 65230061000207275262

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Охинского района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Сахалинской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» августа 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2308/106-65/19-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

обл. Сахалинская, р-н Охинский, г. Оха, ул. Карла Маркса, д. 41, к. 1

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «17» августа 2023 г., № 2308/106-65/19-В/РВП, учетный номер проверки 65230061000207275262.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер взыскания проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Храмов Владимир Валерьевич – начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Охинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области (главный государственный инспектор Охинского района по пожарному надзору)
2. Дубрава Ирина Дмитриевна – заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Охинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области (заместитель главного государственного инспектора Охинского района по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. Выездная проверка проведена в отношении:**

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с полемизмом о виде контроля)

**5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Сахалинская, р-н Охинский, г Оха, ул Советская, дом 9

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемой лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся видов объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 Г. ОХИ ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА БОЛЯЕВА ПИН 6506007668, адрес регистрации юридического лица: 694490, ОБЛАСТЬ САХАЛИНСКАЯ, ОХИНСКИЙ, ОХА, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 9

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) физического или наименование организации, их идентификационный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:**

с «21» августа 2023 года, 10 час. 30 мин.

по «25» августа 2023 года, 10 час. 10 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. На путях эвакуации (помещения коридора, лестничные клетки) объекта защиты не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330. (Основание: ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.22 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.1 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 5 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 5 ст. 64 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 ч. 1 ст. 144 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 Свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона  
**Срок устранения нарушения:**  
31.07.2024
2. Отсутствует противодымная защита, а также не обеспечивается естественное проветривание при пожаре из коридора третьего этажа объекта защиты длиной более 15 м. (по факту - 34,4 м.). (Основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 5 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 51 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 56 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 5 ст. 64 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. "в" п. 7.2 Свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 8.5 Свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»)  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона  
**Срок устранения нарушения:**  
31.07.2024
3. Окна лестничной клетки и кабинетов третьего этажа объекта защиты (в соответствии с техническим паспортом помещения № 1, № 2, № 27) с ненормируемым пределом огнестойкости размещены на расстоянии над кровлей примыкающего отсека менее 4 м от стен примыкающего отсека по горизонтали (кровля переходной части в столовую). (Основание: ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.8 СНиП 2.01.02-85 "Противопожарные нормы"; п. 5.4.13 Свода правил 2.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; п. 5.4.13 Свода правил 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 5 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 52 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 5 ст. 64 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 88 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4 ч. 1 ст. 144 Федерального закона от 11.07.2008г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.13 Свода правил 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты")  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Часть: 1, Глава: 1, Статья: 6, Пункт: 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  
**Нарушенное обязательное требование:**  
Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона

Срок устранения нарушения:  
31.07.2024

(указывается выявленное нарушение обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, касающиеся должностного лица нарушителя обязательного требования, требования, содержащегося в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнения которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, орган принятого решения контрольного (надзорного) органа, включенного в предмет выездной проверки - срок устранения нарушения)

Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Охинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области (главный государственный инспектор Охинского района по пожарному надзору) Храмов Владимир Валерьевич



(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)

подпись

Храмов Владимир Валерьевич - Начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Охинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Сахалинской области (главный государственный инспектор Охинского района по пожарному надзору), телефон: 84243732458, e-mail: [tondpr-okha@65.mchs.gov.ru](mailto:tondpr-okha@65.mchs.gov.ru)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием о проведении выездной проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного проектом предписания)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

