



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Сахалинской области

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В ОХИНСКОМ РАЙОНЕ**

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Комсомольская, д. 3, тел/факс: 8(42437) 5-03-70, 5-06-38.  
E-mail: oha@sakhnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 65-00-18/85р-2024**

**об устранении выявленных нарушений законодательства  
от 13.03.2024 года**

При рассмотрении представленных документов: акт профилактического визита № 65-00-18/85р-2024 от 13.03.2024 года, на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи имени кавалера ордена мужества Алексея Викторовича Беляева, ИНН 6506007668, ОГРН № 1026500885828 от 23.10.2002 года, выдан межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Сахалинской области, расположенный по адресу: 694490, Сахалинская область, г. Оха ул. Советская, 9, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

1. В нарушении требований пункта 2.4.11, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - В кабинках туалета для девочек на 3 этаже нет держателя туалетной бумаги.
2. В нарушении требований пункта 2.8.2, 3.4.12 СП 2.4.3648-20 - В музыкальном классе естественное боковое освещение только правостороннее, в классе информатики дети сидят спиной к окнам.
3. В нарушении требований пункта 2.8.5, СП 2.4.3648-20 - В помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами с разными спектрами световизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый.
4. В нарушении требований пункта 2.8.9, СП 2.4.3648-20 - В обеденном зале, рекреациях, часть источников искусственного освещения (лампы) не исправны (не горят).
5. В нарушении требований пункта 2.5.2, 2.5.3, СП 2.4.3648-20, пункта 2.16, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" - Внутренняя отделка помещений имеет повреждения, отмечается наличие следов протекания на потолке в углу комнаты библиотеки, множественные чёрные следы, точки пятна (предположительно грибок), отслоение штукатурки на стенах и потолке, в помещениях кухни: горячий пар, раздаточная, в помещении моечной.
6. В нарушении требований пункта 1.1, 1.5, СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", пункта 1.8, СП 2.4.3648-20 - Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МБОУ СОШ № 5 г. Охи, в части проведения лабораторных исследований, испытаний в отношении объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (приложение № 7 Программы) не выполняется.
7. В нарушении требований пункта 3.1, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Предписание № 65-00-18/85р-2024 от 13.03.2024 года в отношении МБОУ СОШ № 5, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 65240041000109442501	Стр. 1 из 4
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Охинском районе	декабрь 2024

Пункта 7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 технического регламента Таможенного союза. «О безопасности пищевой продукции» - В складском помещении, овощи свежие, картофель, капуста белокочанная, морковь столовая, лук репчатый хранятся в складском помещении при температуре +18°C при нормируемой температуре хранения от 0 до 1°C, -4°C (согласно этикетке производителя).

8. В нарушении требований пункта 2.4.4. СП 2.4.3648-20, - Открывающиеся створки учебной доски в кабинете труда не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.
9. В нарушении требований СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - таблица 5.54 Гигиенические нормативы показателей естественного, искусственного и совмещенного освещения в основных и вспомогательных помещениях общественных зданий п. 15, - Согласно экспертного заключения № ОИ/2-0103.7-24 от 05.03.2024 года, уровни общей искусственной освещенности в учебном кабинете № 15 составили 162-168 лк при нормативе 300 лк, что не соответствует (ниже допустимых) требованиям установленные в (протокол измерений параметров освещенности № 0025 Ф/2 от 29.02.2024 года).
10. В нарушении требований пункта 1.5. СП 2.4.3648-20, - В медицинских книжках отсутствуют отметки о допуске к работе не прошедших медицинский осмотр Ивановой Л.Ф..

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей **ПРЕДЛАГАЮ:**

№	Существо мероприятия	Срок исполнения, до	Основание
1.	В кабинках туалета для девочек на 3 этаже установить держатели для туалетной бумаги	01.04.2024 года	Пункт 2.4.11. СП 2.4.3648-20
2.	В музыкальном классе и в классе информатики обеспечить боковое левостороннее естественное освещение парт учащихся.	01.10.2024 года	Пункт 2.8.2, 3.4.12 СП 2.4.3648-20
3.	Не допускать использования в одном помещении разных тип ламп, а также ламп с разными спектрами светового излучения.	01.10.2024 года	Пункт 2.8.5. СП 2.4.3648-20
4.	В обеденном зале, рекреациях, заменить в светильниках неисправные источники искусственного освещения (лампы).	01.04.2024 года	Пункт 2.8.9. СП 2.4.3648-20
5.	Устранить имеющиеся дефекты, повреждения стен и потолков помещений пищеблока, с отделкой, допускающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств.	01.10.2024 года	Пункты 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20, пункт 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20


6.	Обеспечить хранение овощей в соответствии с условиями хранения и сроком годности, установленными изготовителями.	01.09.2024 года	Пункт 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 пункта 3.1. СанПиН 2.3.2.4.3590-20 Пункта 7 ст. 17 IP IC 021-2011
7.	Обеспечить выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий МБОУ СОШ № 5 г. Охи, в части проведения лабораторных исследований, испытаний в отношении объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания (приложение № 7 Программы)	01.10.2024 года	Пункты 1.1, 1.5. СП 1.1.1058-01 Пункт 1.8. СП 2.4.3648-20
8.	Открывающиеся створки учебной доски в кабинете труда оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле.	01.04.2024 года	Пункт 2.4.4. СП 2.4.3648-20
9.	Обеспечить уровень общей искусственной освещенности в учебном кабинете № 15 не менее 300 лк.	01.04.2024 года	Таблица 5.54 п. 20 СанПиН 1.2.3685-21
10.	Ивановой Л.Ф., закончить прохождении медицинского осмотра, с отметкой в медицинских книжках о допуске к работе.	01.04.2024 года	Пункт 1.5. СП 2.4.3648-20
11.	Представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Охинском районе информацию о проведенных мероприятиях по исполнению предписания и документы, подтверждающие выполнение предписания.	В установленные предписанием сроки, до: 01.04.2024 года 01.10.2024 года	ст. 50, 51. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 г. Охи имени кавалера ордена мужества Алексея Викторовича Беляева и директору Мингазову Лизу Магомедовну.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством

Невыполнение предписания по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения и не предоставление информации о принятых мерах, влечет административную ответственность по ст. 19.5 часть 1, 19.7 КоАП РФ.

Начальник территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Сахалинской области в Охинском районе



В.А. Зобзеев

Предписание № 65-00-18/85р-2024 от 13.03.2024 года на 4 страницах для исполнения

получил: 13.03.2024  
Дата

Директор  
Директор

Мингазов  
(подпись)

Мингазова Лиза Магомедовна  
(подпись)